



OZNACZENIA :

— — — — — - UZIOM OTOKOWY WYKONAĆ BEDNARKĄ OCYNKOWANĄ FeZn 30 x 4 mm UŁOŻONĄ NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m.

— — — — — - ZWODY POZIOME I PIONOWE WYKONAĆ DRUTEM STALOWYM OCYNKOWANYM Ø 8mm, PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE UKŁADAĆ W BRUŹDZIE W RL37mm.

□ - RURA OCHRONNA KAMIONKOWA Ø 80.

— ZK — - ZŁĄCZE KONTROLNE "ZK"

<h1>Kaizerbrecht®</h1> <h2>INVESTMENT</h2>		
<small>PL 41-200 Sosnowiec, ul. Trzeciego Maja 21 tel./fax +48 32 297 01 66 ; tel. +48 602 225 740 mail: biuro@kaizerbrecht.com</small>		
ZLECENIE	INWESTOR	POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w SOSNOWCU
KL.21204.10		
ZAKRES	TERMORENOWACJA BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w SOSNOWCU SOSNOWIEC, UL. POGOTOWIA 1	SKALA 1:100
TREŚĆ	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA	
PROJEKTOWAŁ	DATA 05.2013	
<small>inż. Sławomir Gąbgorowski upr. nr 146/81 WZRMiOM Katowice członek SL. Okr. Izby Inż. Bud. w Katowicach SLK/IE/7319/01</small>		
RYS. NR		1E /2013