

Protokół nr NS-BW.1611.3.17.2019

kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gliwicach, kierowanej przez lek. med. Zbigniewa Bożek.

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Remigiusz Nowakowski – starszy asystent Oddziału Bezpieczeństwa Wody działający na podstawie upoważnienia nr 118, który dokonał wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach pod nr 2...

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 15.05.2019 r.

Podstawa prawna kontroli: Polecenie służbowe nr 4 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy: Sekcja Higieny Komunalnej.

Okres objęty kontrolą 1.01.2018 r. – 30.04.2019 r.

Przedmiot kontroli: Prawidłowość wydawania ocen higienicznych na materiały lub wyroby używane do uzdatniania i dystrybucji wody.

Ustalenia kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.
Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowane strony oraz 1 załącznik.

Gliwice, dnia 15.05.2019 r.

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
zastępcy Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
mgr HANNA NABRDALIK

(pieczęć i podpis zastępcy PPIS)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
starszy asystent

mgr inż. Remigiusz Nowakowski

(pieczęć i podpis kontrolującego)

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Gliwicach.
2. NS-BW w WSSE Katowice.

Zatwierdzone 20.05.2019r.

Dział Nadzoru Sanitarnego
KIEROWNIK
Oddział Bezpieczeństwa Wody
mgr Bogdan Czapla

Ustalenia z kontroli problemowej:

Przeprowadzona kontrola problemowa dotyczyła sprawdzenia prawidłowości wydawania ocen higienicznych na materiały lub wyroby używane do uzdatniania i dystrybucji wody, opracowywanych przez pracowników Sekcji Higieny Komunalnej, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gliwicach.

W trakcie kontroli ustalono, iż:

Zgodne z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w Sekcji prowadzone wykazy:

1. Wykaz wydanych ocen higienicznych dla materiałów i wyrobów stosowanych w procesach uzdatniania wody (realizacja w oparciu o § 25 ust. 7);
2. Wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby do uzdatniania i dystrybucji wody wraz z częstotliwością ich badania (realizacja w oparciu o § 25 ust. 8);

W okresie objętym kontrolą tj. 1.01.2018 r. – 30.04.2019 r. wydano łącznie 2 decyzje administracyjne dopuszczające zastosowanie określonych (przez danego wnioskodawcę) materiałów i wyrobów mających styczność z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Decyzje wydawane były na podstawie następujących aktów prawnych:

- art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),
- art. 1 pkt 1, art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.),
- § 24 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach po rozpatrzeniu wniosku [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] w sprawie wydania oceny higienicznej dotyczącej na materiały i wyroby, które będą wykorzystane w modernizowanej stacji uzdatniania wody przy [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] w ramach projektu „rozbudowa [REDAKTOWANO] decyzją administracyjną, znak NS/HK/4569-1/D-12/18 z dnia 07.02.2019 r., postanowił pozytywnie ocenić niżej wymienione materiały i wyroby posiadające atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, tj:

- rury PE 100 – połączenie zbiornika magazynowego wody z budynkiem SUW (rury polietylenowe PE100 do wody) – atest higieniczny nr HK/W/0134/01/2017 z dnia 11 kwietnia 2017r., wytwórca/producent: [REDAKTOWANO]

- kształtki PE – połączenie zbiornika magazynowego wody z budynkiem SUW (kształtki i rury – System ELOFIT) – atest higieniczny nr HK/W/0319/01/2013 z dnia 4 lipca 2013., wytwórca/producent: [REDACTED]
[REDACTED] na wniosek: [REDACTED]
- zasuwy – połączenie zbiornika magazynowego wody z budynkiem SUW (Armatura: zasuwy z miękkim uszczelnieniem, armatura COMBI do przyłączy domowych, zawory na- i odpowietrzające, filtr OPTIFIL, opaski do nawiercania, hydranty, kształtki: kołnierzowe, Systemu 2000 i specjalne, łączniki ISO, HAWLE-FIT, VARIO, SYNOFLEX) – atest higieniczny nr HK/W/0601/01/2013 z dnia 10 października 2013r., producent: [REDACTED]
[REDACTED], na wniosek: [REDACTED]
- aerator – budynek SUW, uzdatnianie wody (Kompletny system ozonowania wody/ścieki WOFIL) – atest higieniczny nr HK/W/1092/02/2015 z dnia 25 listopada 2015r., producent: [REDACTED]
- BELZONA – budynek SUW, zabezpieczenie antykorozyjne aeratora (BELZONA 5811DW) – atest higieniczny nr HK/W/0249/01/2017 z dnia 29 marca 2017r., producent: [REDACTED]
[REDACTED] na wniosek: [REDACTED]
- pierścienie wypełniające – budynek SUW, wyposażenie aeratora (pierścienie Białeckiego Ø25 /Ø50 /Ø80; pierścienie Palla Ø35 /Ø50) – atest higieniczny nr HK/W/0297/01/2016 z dnia 6 września 2016r., producent: [REDACTED]
- Zestaw hydroforowy CEA 210/4 – budynek SUW, technologia uzdatniania wody (Pompy odśrodkowe FC (E, S, TE, TS); LNE (E, S); LNT (E, S); ESH (E, S, F, C); SHO (E, S, D, F); CEA, CO, COF, CEF) – atest higieniczny nr HK/W/0237/01/2015 z dnia 20 marca 2015r., producent: [REDACTED]
[REDACTED] na wniosek: [REDACTED]
- Filtr ciśnieniowy FCP-5C DN1400 - budynek SUW, technologia uzdatniania wody (zbiorniki ciśnieniowe: filtry ciśnieniowe, mieszacze wodno-powietrzne, zbiorniki hydroforowe, zbiorniki sprężonego powietrza; Zbiorniki retencyjne: zbiorniki retencyjne pionowe i poziome) – atest higieniczny nr HK/W/0966/01/2013 z dnia 3 lutego 2014r., producent: [REDACTED]
- HEMPADUR 35560 – farba epoksydowa – budynek SUW, zabezpieczenie antykorozyjne filtra – atest higieniczny nr HK/W/0311/01/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r., producent: [REDACTED]
- MULTIMAN 3M – złoża filtracyjne – budynek SUW, wypełnienie filtra – atest higieniczny nr HK/W/0146/01/2014 z dnia 12 marca 2014r., producent: [REDACTED]
- Lampa UV WF-N20/300/1 – budynek SUW, uzdatnianie wody (Kompletny system ozonowania wody/ścieki WOFIL) – atest higieniczny nr HK/W/1092/02/2015 z dnia 25 listopada 2015r., producent: [REDACTED]

m

- Wodomierz śrubowy – budynek SUW, rurociąg wody surowej (MWN: 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 z dodatkowymi wersjami wykonania NK, NKP, NO, NOP, NKO, NKOP; MWN: 130-40, 130-50, 130-65, 130-80, 130-100, 130-125, 130-150, 130-200, 130-250, 130-300 z dodatkowymi wersjami NK, NKP, NC) – atest higieniczny nr HK/W/0413/01/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r., producent: [REDACTED]
- Przepływomierz elektromagnetyczny – budynek SUW, rurociągi wody uzdatnionej (przepływomierze elektromagnetyczne FM z głowicami pomiarowymi z wykładziną WULKODURIT 1250) – atest higieniczny nr HK/W/0928/01/2013 z dnia 26 listopada 2013r., producent: [REDACTED]
- Pompa dozująca DDC 6-10 – budynek chlorowni, technologia uzdatniania wody (Pompy dozujące do cieczy DDA, DDC, DDE) – atest higieniczny nr HK/W/0760/01/2013 z dnia 25 września 2013r., producent: [REDACTED]
- Pompa dozująca DDC 6-10 – budynek chlorowni, technologia uzdatniania wody (Stacja dozowania chemikaliów z pompami DDA, DDC, DDE, DME, DMH i DMX) – atest higieniczny nr HK/W/0008/01/2016 z dnia 20 stycznia 2016r., producent: [REDACTED]
- Zestaw hydroforowy 15SV05 – budynek SUW, technologia uzdatniania wody (pompy odśrodkowe cyrkulacyjne Ecocirc Premium, Ecocirc Basic, Ecocirc PRO, Ecocirc XL (PLUS), TLC (B, H, N) e-SV, GSD) – atest higieniczny nr HK/W/0997/01/2015 z dnia 18 listopada 2015r., producent: [REDACTED]
na wniosek: [REDACTED]
- Rurociągi technologiczne – budynek SUW, technologia uzdatniania wody (Wyroby konstrukcyjne: rury, kołnierze, trójniki, czwórniki, kolana, zaślepki, redukcja zwijana z blachy, zawory kulowe) – atest higieniczny nr HK/W/0468/01/2014 z dnia 23 maja 2014r., producent: [REDACTED]
na wniosek: [REDACTED]
- Wyroby armaturowe i rury – budynek SUW, technologia uzdatniania wody – atest higieniczny nr H-HŻ-6071-151/17/D z dnia 31 sierpień 2017r., producent: [REDACTED]
na wniosek: [REDACTED]
- Manometry – budynek SUW, technologia uzdatniania wody (manometry i manowakuometry typ: RCh-63-3; RChg-63-3; RCh-100-3; RChg-100-3; RCh-160-3; RChg-160-3; RChG-63-3; RChgG-63-3; RChG-100-3; RChgG-100-3; RChG-160-3; RChgG-160-3) – atest higieniczny nr HK/W/0182/01/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r., producent: [REDACTED]
na wniosek: [REDACTED]
- Przepustnice – budynek SUW, technologia uzdatniania wody (przepustnica żeliwna RQS serii 700 Wafer o średnicach nominalnych (DN): 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300) – atest higieniczny nr HK/W/0551/01/2014 z dnia 17 czerwca 2014r., producent: [REDACTED]

- Sonda hydrostatyczna – zbiornik wody uzdatnionej (sonda hydrostatyczna typu PLX, PLC) – atest higieniczny nr HK/W/0016/01/2015 z dnia 2 marca 2015r., producent: [REDACTED]
- Epidian – powłoka zabezpieczająca – zbiornik wody uzdatnionej (Epidian 624 + utwardzacz IDA; Epidian 6011 + utwardzacz IDA) – atest higieniczny HK/W/0649/01/2014 z dnia 3 września 2014r., producent: [REDACTED]

PPIS w Gliwicach w wyżej wymienionej decyzji zawarł następujące warunki:

- Przy zastosowaniu materiałów należy uwzględnić zalecenia zawarte w atestach PZH;
- Zastosowany podchloryn sodu powinien posiadać dokument dopuszczający produkt biobójczy do obrotu z określonym zakresem jego stosowania;
- Powyższa ocena powinna być poparta wynikami badań jakości wody przeprowadzonymi przez wnioskodawcę, w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań jakości wody, zatwierdzonym przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, w zakresie pozwalającym na stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w załączniku 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gliwicach;
- Przeprowadzone badania pozwalające na stwierdzenie należytej jakości dostarczanej wody powinny być wykonane, w terminie do 6 miesięcy od dnia zastosowania materiału lub wyrobu stosowanego w procesie uzdatniania lub dystrybucji wody, przez podmiot który dany materiał lub wyrób zastosował w zakresie uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gliwicach, z wyłączeniem podmiotów, które prowadzą wewnętrzną kontrolę jakości wody, o której mowa w § 6 i § 7 ww. rozporządzenia.

Do PPIS w Gliwicach wpłynął również wniosek z dnia 5.03.2018 r., [REDACTED], w sprawie wydania oceny higienicznej na materiały i wyroby, które będą wykorzystane w [REDACTED] w ramach przedsięwzięcia budowlanego „Przebudowa [REDACTED]”.

Decyzją znak NS/HK-4569-2/D-50/18/1637 z dnia 13.03.2018 r. PPIS w Gliwicach wydał pozytywną ocenę higieniczną dotyczącą powyższej sprawy.

Ponadto zwracana jest również uwaga na daty ważności, załączonych do danej sprawy atestów higienicznych NIZP PZH na zastosowane wyroby, materiały mających styczność z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Z analizy kontrolowanej dokumentacji wynika, iż w Sekcji pozostawia się oryginał/kserokopie dokumentacji projektowej (danej sprawy), która stanowiła podstawę do wydania danej decyzji.

Do niniejszego dokumentu załączono potwierdzone z oryginałem kserokopie dokumentów, tj. wydane przez PPIS w Gliwicach decyzje administracyjne znak NS/HK/4569-1/D-12/18 z dnia 07.02.2019 r. oraz znak NS/HK-4569-2/D-50/18/1637 z dnia 13.03.2018 r.

Gliwice, dnia 15.05.2019 r.

(podpis pracownika psse uczestniczącego w kontroli)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
starszy asystent

mgr inż. Remigiusz Nowakowski

(pieczęć i podpis kontrolującego)