

Protokół nr NS-BW.1611.1.3.2021
kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej,
kierowanej przez mgr Marzannę Kuc.

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Remigiusz Nowakowski – starszy asystent Oddziału Bezpieczeństwa Wody
działający na podstawie upoważnienia nr 259, który dokonał wpisu w książce kontroli
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej pod nr 6...

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 01.10.2021 r.

Podstawa prawna kontroli: Polecenie służbowe nr 4 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy: Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska.

Okres objęty kontrolą 1.01.2020 r. – 30.09.2021 r.

Przedmiot kontroli: Prawidłowość wydawania ocen higienicznych na materiały lub wyroby stosowane w procesach uzdatniania wody oraz dokonywanie weryfikacji materiałów lub wyrobów stosowanych w dystrybucji wody.

Ustalenia kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowane strony oraz 1 załącznik.

Dąbrowa Górnicza, dnia 01.10.2021 r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

Marzanna Kuc

(pieczęćka i podpis PPIS)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
starszy asystent

mgr inż. Remigiusz Nowakowski

(pieczęćka i podpis kontrolującego)

Zatwierdzenie
01.10.2021r.

B. op

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Dąbrowie Górniczej.

2. NS-BW w WSSE Katowice.

Ustalenia z kontroli problemowej:

Przeprowadzona kontrola problemowa dotyczyła sprawdzenia prawidłowości wydawania ocen higienicznych na materiały lub wyroby stosowane w procesach uzdatniania wody oraz dokonywania weryfikacji materiałów lub wyrobów stosowanych w dystrybucji wody, przez pracowników Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej.

W trakcie kontroli ustalono, iż:

Zgodne z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w Sekcji prowadzone wykazy:

1. Wykaz wydanych ocen higienicznych dla materiałów i wyrobów stosowanych w procesach uzdatniania wody (realizacja w oparciu o § 25 ust. 7);
2. Wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby do uzdatniania i dystrybucji wody wraz z częstotliwością ich badania (realizacja w oparciu o § 25 ust. 8);

W okresie objętym kontrolą tj. 1.01.2020 r. – 30.09.2021 r. prowadzono łącznie 23 spraw dotyczących materiałów i wyrobów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. W tym wydano łącznie 15 decyzji administracyjnych dopuszczających zastosowanie określonych (przez danego wnioskodawcę) materiałów i wyrobów służących do uzdatniania wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej po rozpatrzeniu przekazanego pismem znak NS-NZ.9024.1.2021 z dnia 26.08.2021 r. przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wniosku Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza nr IS-W/00004/21/W06629/21 z dnia 10.08.2021 r. w sprawie materiałów i wyrobów służących do uzdatniania wody, tj. zastosowania stałego dochlorowywania wody w sieci dystrybucyjnej w pompowni wody P-I [REDAKTOWANE] Dąbrowa Górnicza [REDAKTOWANE] (dz. nr 3/1), decyzją administracyjną, znak NS/HK.4546.2.5/2021.KB z dnia 20.09.2021 r. wydał pozytywną ocenę higieniczną na zastosowanie elektrolitycznego systemu chlorowania [REDAKTOWANE], stacji dozowania chemikaliów [REDAKTOWANE] oraz tabletek solnych [REDAKTOWANE] w pompowni wody P-I [REDAKTOWANE], Dąbrowa Górnicza przy [REDAKTOWANE] (dz. nr 3/1).

PPIS w Dąbrowie Górniczej decyzję o której mowa powyżej wydał na podstawie następujących aktów prawnych:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
- § 24 pkt 1 oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

PPIS w Dąbrowie Górniczej w powyższej decyzji zawarł warunki mówiące, iż:

1. Przedmiotowe wyroby należy zastosować zgodnie z przeznaczeniem, uwzględniając warunki ujęte w atestach higienicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie tj. urządzenie przeznaczone do profesjonalnego montażu i obsługi. Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Niniejsza decyzja dopuszczająca zastosowanie ww. wyrobu powinna być poparta posiadaniem wyników badań jakości wody, przeprowadzonymi przez wnioskodawcę, pozwalającymi na stwierdzenie należytej jakości dostarczanej wody, zgodnie z p5 ust.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W/w badania winny być wykonane w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku braku takiej możliwości - w laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań jakości wody, zatwierdzonym przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, w zakresie uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Dąbrowie Górniczej.

Do PPIS w Dąbrowie Górniczej wpłynął również wniosek [REDAKTOWANE] nr OT/01065/20/W03604/20 z dnia 14.05.2020 r., w sprawie zastosowania materiałów do dystrybucji wody dla zbiornika kontenera IBC 600L przeznaczonego do transportu wody pitnej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej pismem znak NS/HK.4546.2.7/2020.KB z dnia 21.05.2020 r. dokonał weryfikacji dokumentacji w sprawie w myśl § 24 pkt. 3 i § 25 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto zwracana jest również uwaga na daty ważności, załączonych do danej sprawy atestów higienicznych NIZP PZH na zastosowane wyroby, materiały mających styczność z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Z analizy kontrolowanej dokumentacji wynika, iż w Sekcji pozostawia się oryginał/kserokopie/skany dokumentacji projektowej (danej sprawy), która stanowiła podstawę do wydania danej decyzji lub odpowiednio do przeprowadzenia weryfikacji.

Do niniejszego dokumentu załączono potwierdzone z oryginałem kserokopie dokumentów, tj. wydaną przez PPIS w Dąbrowie Górniczej decyzję administracyjną znak znak NS/HK.4546.2.5/2021.KB z dnia 20.09.2021 r. oraz pismo dotyczące weryfikacji materiałów wyrobów znak NS/HK.4546.2.7/2020.KB z dnia 21.05.2020 r.

Dąbrowa Górnicza, dnia 01.10.2021 r.

[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]

(podpis pracownika psse uczestniczącego w kontroli)

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO
Seksja Higieny Komunalnej
i Środowiska

[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
starszy asystent
mgr inż. Remigiusz Nowakowski

(pieczęć i podpis kontrolującego)