

Protokół nr NS-BW.1611.4.2023
z kontroli

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Częstochowie kierowanej przez dr n. med. Dariusza Nowickiego

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach:

1. Justyna Paciej - starszy asystent oddziału Bezpieczeństwa Wody,
działająca na podstawie upoważnienia nr OK.057.167.2023, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Częstochowie pod nr 71

2. Barbara Patro - starszy asystent oddziału Bezpieczeństwa Wody,
działająca na podstawie upoważnienia nr OK.057.168.2023, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Częstochowie pod nr 71

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 18.05.2023 r.

Podstawa prawna kontroli: polecenie służbowe nr 4 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy: Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

Okres objęty kontrolą : 01.12.2021 r. do 30.04.2023 r.

Przedmiot kontroli: Poprawność prowadzenia nadzoru nad jakością wody w pływalniach.

Ustalenia kontroli stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowane strony oraz 1 załącznik.

Częstochowa, dnia 18.05.2023 r.


PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Częstochowie
dr n. med. Dariusz Nowicki

.....
(pieczęćka i podpis państwowego powiatowego inspektora sanitarnego)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
STARSZY ASYSTENT

mgr inż. Justyna Paciej


Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
starszy asystent

mgr Barbara Patro

.....
pieczęćka i podpis kontrolującego***

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Częstochowie
2. NS-BW w WSSE Katowice


Zatwierdzam
18.05.2023 r.
Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
mgr Bogdan Czajka

Ustalenia z kontroli problemowej:

Przeprowadzona kontrola problemowa dotyczyła poprawności prowadzenia nadzoru nad jakością wody w pływalniach.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie dokumentacji następujących pływalni:

- [REDACTED]
- [REDACTED]


Na podstawie kontroli ustalono, iż:

1. Harmonogram badań jakości wody na pływalni przedstawiony przez zarządzającego na rok 2022 i 2023 uwzględniał częstotliwości pobierania próbek wody na pływalni określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230 z późn. zm.). Przedstawione egzemplarze harmonogramów zostały zatwierdzone przez PPIS w Częstochowie (pisma nr NS-HKiŚ.9022.1050.2021 z dnia 04.11.2021, NS-HKiŚ.9022.1199.2021 z dnia 17.12.2021, NS-HKiŚ.9022.176.2022 z dnia 01.09.2022 r. NS-HKiŚ.9022.409.2023 z dnia 28.02.2023), celem ich realizacji.
2. Realizacja harmonogramu badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej na pływalni w okresie od 01.01.2022 r. do 20.04.2023 r. wykonywana była zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.
3. O każdym unieruchomieniu obiektu zarządca pływalni informował PPIS w Częstochowie.
4. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów wykazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, w badaniach wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, zarządzający pływalnią informował o podjętych działaniach naprawczych.
5. Przed wydaniem zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni za rok 2022 upoważnieni przedstawiciele PPIS w Częstochowie pobierali próbki wody do badań w zakresie parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, każdorazowo podczas pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych pracownicy OL w Częstochowie na miejscu wykonywali pomiary parametrów chloru wolnego


i związanego oraz potencjału redox (wyniki wpisywane były w protokół pobrania próbek wody).

6. Przed wydaniem zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni za rok 2022 zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia, PPIS w Częstochowie zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w tym zakresie zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023, poz. 775 z późn. zm.) oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań zgodnie z art. 10 § 1 Kpa.


Częstochowa, dnia 18.05.2023 r.

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
STARSZY ASYSTENT

mgr inż. Justyna Paciej

KIEROWNIK



.....
(podpis pracownika psse uczestniczącego w kontroli)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
starszy asystent

mgr Barbara Patro

.....
(pieczętka i podpis kontrolującego)